



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
КИРОВСКОГО РАЙОНА  
г. Астрахани

ул. М. Аладьина, д. 13, к. 1, г. Астрахань, 414000  
18.08.2014 № 72-2024

Директору ГБПОУ АО «Астраханский  
государственный политехнический  
колледж»

Жигульской О.П.

ул. Куликова, д. 42, г. Астрахань,  
414047

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
избирательного, противопожарного и  
антитеррористического  
законодательства

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения избирательного, противопожарного и антитеррористического законодательства в деятельности ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», по результатам которой выявлены нарушения.

Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в референдуме.

Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований, определены Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма, включающий в себя антитеррористическую защищенность объектов, в том числе соблюдение законодательства о противопожарной безопасности.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность представляет собой состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

АК № 187878

Обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. ст. 1, 3, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности несут ответственность собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно Постановлению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 15.01.2024 № 01 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань», в здании ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д. 42, расположена участковая избирательная комиссия (избирательные участки № 128, 135, 140); в здании общежития ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д. 46А, расположена участковая избирательная комиссия (избирательный участок № 142).

По результатам проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой района совместно со специалистами отдела НД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области в здании ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д. 42, установлено, что, в нарушение ч. 7. ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на момент проверки не произошло автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара в

подразделение пожарной охраны с использованием систем передачи извещений о пожаре; система СОУЭ в холле находилась в неисправном состоянии; при визуальном осмотре на момент проверки индикация на ППКП находилась в режиме неисправность.

По результатам проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой района совместно со специалистами отдела НД и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области в здании общежития ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж», расположенному по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, д. 46А, установлено, что, в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в РФ Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, система СОУЭ в холле находилась в неисправном состоянии.

Обеспечение безопасности при проведении избирательных кампаний является одним из ключевых положений поддержки стабильности в период проведения выборов. В качестве объектов террористических посягательств с большой степенью вероятности выделяются избирательные участки, места массового пребывания людей. Для предотвращения угроз, которые могут возникнуть, эффективного быстрого реагирования должны быть проведены обязательные мероприятия по обеспечению безопасности.

Выявленные нарушения законодательства о пожарной и антитеррористической безопасности являются недопустимыми, поскольку существенно влияют на безопасность граждан, участвующих в голосовании, ставят под угрозу их жизнь и здоровье при реализации своих конституционных прав.

Указанные нарушения требований законодательства стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственным работником ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» Жигульским В.А. и отсутствия контроля за работой подчиненных сотрудников со стороны руководства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, устранить неисправность системы пожарной безопасности, системы оповещения и управления эвакуацией людей.

2. Представление рассмотреть с участием работника прокуратуры района, о времени и дне рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения указанного законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



Д.Х. Шафигуллина