

Выполненные проверки в учреждении 2019 год

Соблюдение норм и правил пожарной безопасности в здании общежития по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, 46 А

Нарушения

Выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности: 1. Устройство для samozакрывания двери на 2-ом этаже находится в неисправном состоянии (ППР №390 п. 62) 2. В библиотеке общежития отсутствует электрифицированное табло «Выход» (ППР №390 п.33) 3. В библиотеке общежития допущено размещение у эвакуационного выхода. в том числе в проходе, стеллажа с книгами (ППР № 390 п. 36 б) 4. Допущено оставление в комнате 511 без присмотра включенным в электрическую сеть электроприбора - микроволновой печи (ППР № 390 п. 42 е) 5. Допущена эксплуатация электроприборов с нарушением изоляции в комнатах №511, № 413 (ППР №390 п. 42 а) 6. Допущено на 1 этаже общежития размещения на пути эвакуации электрических кулеров для разогревания воды (ППР 390 п.2 За) 7. Допущено в помещении плотника эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями)

Мероприятия по устранению нарушений

Выявленные в общежитии нарушения требований законодательства о пожарной безопасности устранены: в библиотеке общежития установлено электрифицированное табло «Выход»; электриком колледжа произведен осмотр всех жилых помещений на предмет недопущения эксплуатации электропроводов с нарушением изоляции; освобождены все эвакуационные выходы; проведено собрание с проживающими в общежитии гражданами, на тему недопустимости оставления без присмотра электроприборов включенными в электрическую сеть, произведена замена устройства для samozакрывания двери на втором этаже.

Проверяющий

ГУ МЧС России по Астраханской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Период проведения

25.10.2019 — 24.11.2019

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства

Нарушения

В общежитии колледжа по ул. Куликова, д. 46 «А» выявлены следующие нарушения требований СанПиН 02.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» (далее - СанПиН 2.1.2.2844-11): - в нарушение требований п.2.4 СанПиН 2.1.2.2844-11 контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) не имеет ограждения с трех сторон по периметру; - в нарушение требований п.4.1.1 СанПиН 2.1.2.2844-11 душевые не обеспечены резервным водонагревателем для бесперебойной подачи горячей воды в случае отключения централизованной системы горячего водоснабжения.

Мероприятия по устранению нарушений

Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов будет ограждена с трех сторон по периметру в срок до 20.12.2019г. Резервный водонагреватель для бесперебойной подачи горячей воды в душевые имеется в наличии, будет подключен из соседнего помещения к помещению душевой комнаты в срок до 20.12.2019г.

Проверяющий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Период проведения

19.11.2019 — 18.12.2019